


Home**tronic** TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ AJTÓ/ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ HAC 30

LEÍRÁS

A HAC30 Reteszelő egység a HA30 Zsalumozgató modulhoz csatlakoztatható. A reteszelő egység biztosítja az akaratlan zsalu/redőny zárást, pl. egy terasz ajtónál, mialatt a felhasználó a házon kívül tartózkodik (pl. a kertben).

A CSOMAG TARTALMA



- reedcső

RÖGZÍTÉS


MEGJEGYZÉS:

A HAC30 Reteszelő egységet csak egyéb Honeywell által jóváhagyott eszközökkel használja.


- Válassza ki a mágnes telepítési helyét:
 - ajtó felső élén,
 - a lehető legnagyobb távolságra az ajtóvastól.
- Rögzítse a mágnest az ajtószárny tetején.
- Rögzítse a reedcsövet a mágnessel szemben.
- A kábelhossz elegendő legyen a HA30 Zsalumozgató modul eléréséhez.

Honeywell


5. Távolítsa el a HA30 takarófedelét.



6. Csípőfogóval törje ki a fedél oldalán a megfelelő könnyítést.



7. Csavarhúzóval hajtsa és törje ki az eszköz aljzat oldalán található könnyítést.




8. Helyezze a HA30 összekötő kábelt az így kiképzett nyílásba.

9. Helyezze a sorkapcsot a HA30 aljzatban található dugós csatlakozóba.

MEGJEGYZÉS

A kontaktus két pár érintkezőt tartalmaz: csak a rézszínt használja! Az ezüst színű érintkezőket kivághatja. A kábelhurok a HA30 eszközön belül a lehető legrövidebb legyen.

dugós csatlakozó



10. Húzza ki a csatlakoztatott kábel szabad végét az eszköz aljzatból úgy, hogy minél rövidebb szakasz maradjon a HA30 aljzatban.
11. Helyezze vissza a HA30 takarófedelét és pattintsa a helyére.
12. Próbálja ki a helyes működést: A nyílászáró nyitása után a zsalu működésképtelen kell legyen.

HIBAKERESÉS

Probléma	Ok	Megoldás
A zsalu működik nyitott nyílászáró esetén is.	Nem megfelelő (ezüst) érintkezőpár került csatlakoztatásra.	Csatlakoztassa a megfelelő (rézszínű) érintkezőket.
A kontaktus működése nem megbízható.	A reedcső és a mágnes közötti távolság túl nagy.	Csökkentse a távolságot.
	Mágnesezett csavar / rögzítő anyag került felhasználásra.	Használjon nem-mágneses rögzítő anyagokat.

Honeywell

Honeywell

Épületgépészeti szabályozástechnika

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.

1139 Budapest Petneházy u. 2-4.

Telefon: (+36) 1 451 4300

Fax: (+36) 1 451 4343

<http://www.honeywell.hu>

A változtatás jogát fenntartjuk.

A dokumentum pontosan leírja a vonatkozó terméket, továbbá helyettesít minden korábbi leírást.

DIN EN
ISO 9001